

■ ALLA REGIONE PIEMONTE
 Servizio Sismico
 Via San Giuseppe n. 39
 10064 – PINEROLO

□ AL COMUNE DI

DICHIARAZIONE DI FATTIBILITA' STRUTTURALE

Con riferimento ai lavori di**PROG. 2956 SMAT – ALLACCIAMENTO DEL DEPURATORE**.....
 **DI BRICHERASIO AL COLLETTORE DI VALLE - VASCA DI SFIORO**.....
 sita nel Comune di**BRICHERASIO**..... Via/rif. Catast.**Strada Provinciale n. 161**...
 **della Val Pellice – Zona Depuratore di Bricherasio**.....
 Committente**Dott. Ing. Piero Augusto CASSINELLI – Direttore Tecnico – Legale**
Rappresentante – SMAT Società Metropolitana Acque Torino S.p.A......e come illustrati negli
 elaborati architettonici, allegati alla richiesta del titolo abilitativo, il sottoscritto...**Ing. Claudio**
**BADARIOTTI**.....con residenza di lavoro in.....**Pinerolo (TO) - Via Regis n. 1**.... iscritto
 all'Ordine degli.....**Ingegneri**.....della Provincia di.....**Torino**..... col n°...**3811J**....., incaricato della
 valutazione di fattibilità strutturale delle opere in progetto

DICHIARA

- Che le opere in progetto, alla luce delle prescrizioni definite dalle Norme Tecniche Vigenti, sono riferibili a:
 - Nuova costruzione di**VASCA DI SFIORO IN C.A.**..... con tipologia Strutturale in**Cemento Armato**..... ai sensi del par.....**2 – 4.1 - 7.4**..... delle NT;
 - Tipo di costruzione.....**2**....., vita nominale \geq **50**..... e classe d'uso**1**..... ai sensi dei par.**2.41 e 2.42**..... delle NT;
 - Intervento su costruzione esistente/.....che prevede/.....;
 - Classificabile quale intervento di**NUOVA COSTRUZIONE**....., ai sensi del par.**7.4 e 4.1**.....delle NT;
 - Sono state indagate le condizioni topografiche del sito ed è stata definita una categoria di sottosuolo corrispondente a**C**.....;
 - Sulla base della documentazione disponibile e delle informazioni assunte il progetto architettonico, allegato alla richiesta del titolo abilitativo depositato in Comune, è fattibile dal punto di vista strutturale e sotto il profilo del rispetto delle norme tecniche in materia antisismica emanate ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del D.P.R. 380/2001, senza richiedere ulteriori modifiche o aggiustamenti che compromettano la conformità architettonica delle opere.

Il progettista delle strutture

.....
 Dott. Ing.
CLAUDIO
BADARIOTTI
 n. 3811J
 TORINO
 INGG. PROV. TORINO